

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Аллошин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов «24» 04 2025 г.
---	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Строителей дом 2
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1960
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	669,4
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	02.06.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	02.06.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	02.06.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алёшин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов «24» 04 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Строителей дом 4
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1960
2	Площадь помещений в учреждении, м²	649,9
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	03.06.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	03.06.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	03.06.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59 Правил N 115</u> .	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил</u>)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3 Правил</u>)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин «24» _____ 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов «24» _____ 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Строителей дом 6 А
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1982
2	Площадь помещений в учреждении, м²	964
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	03.06.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	03.06.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	03.06.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алёшин «24» 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Н. А. Кузнецов «24» 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Строителей дом 10
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1959
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	668
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	03.06.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	03.06.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	03.06.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин «24» _____ 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов «24» _____ 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Строителей дом 12
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1960
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	660
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-


	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	03.06.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	03.06.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	03.06.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил</u>)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3 Правил</u>)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алёшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
 (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Строителей дом 14
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1960
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	658
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	03.06.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	03.06.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	03.06.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Аллошин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов «24» 04 2025 г.
--	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Строителей дом 15
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1964
2	Площадь помещений в учреждении, м²	364,3
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-


	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	03.06.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	03.06.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	03.06.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алёшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Н. А. Кузнецов 2025 г.
---	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Строителей дом 16
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1961
2	Площадь помещений в учреждении, м²	655,5
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	04.06.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	04.06.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	04.06.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин «24» 24 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов «24» 24 2025 г.
---	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Строителей дом 17
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1965
2	Площадь помещений в учреждении, м²	271,8
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-


	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка тепlopотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	04.06.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	04.06.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем тепlopотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	04.06.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алёшин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Н. А. Кузнецов «24» 04 2025 г.
--	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
 (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Строителей дом 18
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1961
2	Площадь помещений в учреждении, м²	648
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	04.06.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	04.06.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	04.06.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин «28» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов «28» 04 2025 г.
---	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Строителей дом 22
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1961
2	Площадь помещений в учреждении, м²	651
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	04.06.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	04.06.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	04.06.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов «24» 04 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Строителей дом 24
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1961
2	Площадь помещений в учреждении, м²	681,4
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	04.06.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	04.06.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	04.06.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алёшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Строителей дом 26
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1963
2	Площадь помещений в учреждении, м²	669,3
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	04.06.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	04.06.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	04.06.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил</u>)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3 Правил</u>)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Аллошин «24» 09 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов «24» 09 2025 г.
---	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Транспортная дом 5
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1995
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	1 047,2
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплopotребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	05.06.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	05.06.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплopotребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	05.06.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Дзержинского дом 4
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1960
2	Площадь помещений в учреждении, м²	585,1
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	02.06.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	02.06.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	02.06.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин «24» _____ 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов «24» _____ 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, пер. Центральный дом 1
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1962
2	Площадь помещений в учреждении, м²	908,4
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	30.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	30.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	30.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов «24» 04 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, пер. Центральный дом 2
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1963
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	1 300
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-


	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	30.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	30.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	30.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алюшин  2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Н. А. Кузнецов  2025 г.
---	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 3
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1979
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	2 435,7
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	16.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе вышних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	16.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	16.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ «24» _____ С.Н. Аллошин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ «24» _____ Н. А. Кузнецов 2025 г.
---	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 5
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1989
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 239,5
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-


	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	21.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	21.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	21.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 6
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1978
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	2 201,6
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	21.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	21.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	21.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов «24» 04 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/ п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 7
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1985
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 238
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	

	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	21.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	21.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	21.05.2025

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 2
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1978
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 234,6
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	16.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе вышних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	16.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	16.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин _____ 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов _____ 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 9
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1972
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	5 131,6
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	20.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	20.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	20.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов «24» 04 2025 г.
---	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/ п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 10
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1974
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	5 888,8
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	

	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	20.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точек трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	20.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	20.05.2025

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин « 24 » 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов « 24 » 2025 г.
---	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 11
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1986
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	3 663,5
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал. (при наличии приборов учета)	
	2022-2023 г.г.	173,07
	2023-2024 г.г.	174,87
	2024-2025 г.г.	186,34
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	15.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	15.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	15.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Н. А. Кузнецов 2025 г.
---	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 13
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1983
2	Площадь помещений в учреждении, м²	5 758,74
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	15.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	15.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	15.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 14
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1973
2	Площадь помещений в учреждении, м²	5 261
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	21.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе вышних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	21.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	21.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алюшин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Н. А. Кузнецов «24» 04 2025 г.
--	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
 (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 15
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1980
2	Площадь помещений в учреждении, м²	4 358,3
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	20.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	20.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	20.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил</u>)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил</u>)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил</u>)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3 Правил</u>)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин «24» 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов «24» 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 17
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1976
2	Площадь помещений в учреждении, м²	5 307,5
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	15.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	15.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	15.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алюшин  2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Н. А. Кузнецов  2025 г.
---	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 18
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1975
2	Площадь помещений в учреждении, м²	3 892,2
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	16.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	16.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	16.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Н. А. Кузнецов 2025 г.
---	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/ п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 19
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1976
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	4 384,9
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	

	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	16.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	16.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	16.05.2025

	тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).		
--	---	--	--

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/ п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил</u>)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u>	

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алёшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Н. А. Кузнецов 2025 г.
---	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 20
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1976
2	Площадь помещений в учреждении, м²	4 424,64
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-


	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	16.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	16.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	16.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алюшин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Н. А. Кузнецов «24» 04 2025 г.
---	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 21
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1974
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	4 339,2
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-


	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	16.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	16.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	16.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо <u>подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)</u>	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил</u>)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил</u>)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3 Правил</u>)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Н. А. Кузнецов 2025 г.
---	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 22
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1973
2	Площадь помещений в учреждении, м²	4 438,7
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	20.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	20.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	20.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 23
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1975
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	4 386,8
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	20.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	20.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	20.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов «24» 04 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 24
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1976
2	Площадь помещений в учреждении, м²	3 649,5
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	19.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе вышних (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	19.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	19.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 25
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1977
2	Площадь помещений в учреждении, м²	3 649,5
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	19.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	19.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	19.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59 Правил N 115</u> .	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5 Правил</u> технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил</u>)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73 Правил</u> коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил</u>)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил</u>)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3 Правил</u>)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин «24» _____ 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов «24» _____ 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 26
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1978
2	Площадь помещений в учреждении, м²	4 395,5
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	19.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе вышних (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	19.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	19.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин «25» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов «25» 04 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 27
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1984
2	Площадь помещений в учреждении, м²	3 104,4
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	19.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	19.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	19.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»   С.Н. Аллюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»   Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
 (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 29
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1989
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 192,1
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	19.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	19.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	19.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил</u>)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил</u>)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил</u>)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3 Правил</u>)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин « 24 » _____ 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов « 24 » _____ 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 30
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1990
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	2 128,5
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	19.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе вышних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	19.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	19.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Н. А. Кузнецов 2025 г.
---	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 2, дом 31
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1978
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	4 390,3
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	15.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	15.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	15.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алёшин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов «24» 04 2025 г.
---	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 3, дом 1
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1989
2	Площадь помещений в учреждении, м²	5 467,1
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	15.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	15.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	15.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюпин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов «24» 04 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
 (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 3, дом 6 В
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1999
2	Площадь помещений в учреждении, м²	3 494,9
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	панели
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	15.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	15.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	15.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин «24» _____ 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов «24» _____ 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 0 дом 10.
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1969
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 897,9
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-

	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	28.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе вышних (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	28.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	28.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин « 28 » 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов « 29 » 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 0 дом 17
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1970
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 981,6
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	27.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	27.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	27.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13</u> пункта 11 Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14</u> пункта 11 Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15</u> пункта 11 Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов 2025 г.
---	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
 (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 0 дом 12
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1971
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 991,5
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	
	2023-2024 г.г.	181
	2024-2025 г.г.	182
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	181
	2022-2023 г.г.	
	2023-2024 г.г.	+3,6
	2024-2025 г.г.	+3,4
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	+4,7
	2022-2023 г.г.	
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	-
	2022-2023 г.г.	
	2023-2024 г.г.	-
		-

	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	28.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличии соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	28.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	28.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№	Перечень документов	Срок
---	---------------------	------

п/п		выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин «24» _____ 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов _____ 2025 г.
--	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 0 дом 11.
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1969
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	2 908,7
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-

2. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	27.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	27.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	27.05.2025

3. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 0 дом 20
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1971
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	3 064,6
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрыва
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	28.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	28.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	28.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин «24» 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов «24» 2025 г.
---	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 1
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1965
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 155,9
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

1. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	26.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	26.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	26.05.2025

2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алёшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов 2025 г.
---	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 2
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1972
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	2 975,7
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

1. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	26.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	26.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	26.05.2025

2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин «24» 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов «24» 2025 г.
---	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 3
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1970
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 855,9
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

1. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	26.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе вышних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	26.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	26.05.2025

2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин «24» 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов «24» 2025 г.
---	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 4
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1965
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 177,8
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	26.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе вышних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	26.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	26.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов «24» 04 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 5
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1965
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 183,2
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрывага
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	26.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	26.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	26.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин «24» _____ 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов _____ 2025 г.
--	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 6
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1971
2	Площадь помещений в учреждении, м²	3 075,2
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	-
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	-
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	27.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе вышних (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	27.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	27.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин «24» _____ 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов «24» _____ 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 7
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1966
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	2 741,7
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	27.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	27.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	27.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Н. А. Кузнецов 2025 г.
---	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
 (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 8
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1968
2	Площадь помещений в учреждении, м²	3 432,2
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	27.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	27.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	27.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин _____ 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов _____ 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 9
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1969
2	Площадь помещений в учреждении, м²	3 300,4
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	27.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	27.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	27.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»   С.Н. Алёшин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»   Н. А. Кузнецов «24» 04 2025 г.
---	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
 (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 11
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1969
2	Площадь помещений в учреждении, м²	3 300,4
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	27.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	27.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	27.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алёшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 12
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1968
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 725,9
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	21.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	21.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	21.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин « <u>24</u> » <u>04</u> 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов « <u>24</u> » <u>04</u> 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/ п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 13
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1968
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 659,7
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	

	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	21.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	21.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	21.05.2025

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов «24» 04 2025 г.
---	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 14
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1968
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 661,3
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	22.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	22.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	22.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 16
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1970
2	Площадь помещений в учреждении, м²	6 039,9
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	22.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	22.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	22.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»   С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»   Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/ п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 18
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1968
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 652,8
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	

	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	22.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	22.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	22.05.2025

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин «04» _____ 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов «04» _____ 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/ п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 19
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1967
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 647,6
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	

	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	22.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	22.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	22.05.2025

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Аллошин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов 2025 г.
---	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 20
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1969
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	2 672,2
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	22.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	22.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	22.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/ п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 21
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1969
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	2 943,2
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	

	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	22.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	22.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	22.05.2025

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13</u> пункта 11 Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14</u> пункта 11 Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15</u> пункта 11 Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов «24» 04 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 22
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1968
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	2 716
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	23.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	23.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	23.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин «24» _____ 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов «24» _____ 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/ п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 23
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1971
2	Площадь помещений в учреждении, м²	3 390,65
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	

	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	23.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	23.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	23.05.2025

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 24
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1966
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 444,9
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	панели
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	23.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	23.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	23.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алюшин 2025 г.	 «СТАРТ» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов 2025 г.
---	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/ п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 25
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1965
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 412,3
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	панели
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	

	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	23.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	23.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	23.05.2025

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Аллошин «24» _____ 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов «24» _____ 2025 г.
---	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/ п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 26
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1965
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 118,3
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	

	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	23.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе вышних (воздушники) и низших точек трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	23.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	23.05.2025

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/ п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 27
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1971
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	2 918,4
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	

	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	23.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	23.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	23.05.2025

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13</u> пункта 11 Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14</u> пункта 11 Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15</u> пункта 11 Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Аллошин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, м-он 1 дом 28
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1971
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	2 934,4
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	26.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	26.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	26.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Ленина дом 19
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1987
2	Площадь помещений в учреждении, м²	943
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	05.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	05.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	05.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59 Правил N 115</u> .	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил</u>)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3 Правил</u>)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алёшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Ленина дом 23
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1988
2	Площадь помещений в учреждении, м²	640
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	05.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	05.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	05.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алёшин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов «24» 04 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Невтекумск, ул. Ленина дом 23А
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1992
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	695
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	05.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	05.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	05.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов 2025 г.
---	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Ленина дом 21
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1987
2	Площадь помещений в учреждении, м²	1 060,1
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	05.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличии соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	05.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	05.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59 Правил N 115</u> .	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил</u>)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3 Правил</u>)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Ленина дом 25
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1991
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	3 556,8
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	панели
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	05.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	05.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	05.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин «25» _____ 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов «25» _____ 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Ленина дом 42
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1989
2	Площадь помещений в учреждении, м²	4 002,8
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	05.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	05.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	05.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	
6	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
7	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
8	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с <u>пунктом 73</u> Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (<u>подпункт 11.5.14 пункта 11</u> Правил)	
9	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (<u>подпункт 11.5.15 пункта 11</u> Правил)	
10	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
11	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин «24» _____ 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов «24» _____ 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Ленина дом 44
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1961
2	Площадь помещений в учреждении, м²	688,6
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	30.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	30.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	30.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов 2025 г.
---	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Ленина дом 46
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1961
2	Площадь помещений в учреждении, м²	681,7
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	30.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе вышних (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	30.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	30.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин _____ 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов _____ 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Ленина дом 48
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1961
2	Площадь помещений в учреждении, м ²	699
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-


	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	30.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	30.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	30.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алюшин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Н. А. Кузнецов «24» 04 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
 (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Мира дом 2
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1961
2	Площадь помещений в учреждении, м²	655,8
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	02.06.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	02.06.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	02.06.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин « <u>24</u> » <u>04</u> 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов « <u>24</u> » <u>04</u> 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Мира дом 3
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1962
2	Площадь помещений в учреждении, м²	644,1
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	02.06.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	02.06.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	02.06.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин _____ 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов _____ 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/ п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Мира дом 5
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1960
2	Площадь помещений в учреждении, м²	652,4
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	

	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	02.06.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе вышних (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	02.06.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	02.06.2025

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор ООО «Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Кузнецов 2025 г.
---	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
 (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Мира дом 6
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1960
2	Площадь помещений в учреждении, м²	622,9
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	02.06.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	02.06.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	02.06.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии дом 1
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1965
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 134,4
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-


	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	28.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	28.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	28.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алюшин «25» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Н. А. Кузнецов «25» 04 2025 г.
---	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии дом 3
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1965
2	Площадь помещений в учреждении, м²	1 262,4
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	28.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	28.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	28.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59 Правил N 115</u> .	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил</u>)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3 Правил</u>)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Алюшин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов «24» 04 2025 г.
---	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии дом 5
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1963
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 176,2
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	29.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе вышних (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	29.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	29.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии дом 7
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1962
2	Площадь помещений в учреждении, м²	1 238,2
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	29.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	29.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	29.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин «24» 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов «24» 2025 г.
---	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии дом 9
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1963
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 242,6
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	29.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	29.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	29.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов «24» 04 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии дом 11
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1961
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 152,7
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-


	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	29.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе вышних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	29.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	29.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13</u> пункта 11 Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алюшин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Н. А. Кузнецов 2025 г.
---	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии дом 13
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1963
2	Площадь помещений в учреждении, м²	1 570,2
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	-
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	-
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	29.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	29.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	29.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»  С.Н. Алёшин  2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ»  Н. А. Кузнецов  2025 г.
---	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
 (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии дом 15
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1962
2	Площадь помещений в учреждении, м²	1 290,2
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка тепlopотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	29.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	29.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем тепlopотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	29.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» С.Н. Алюшин «24» 04 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» Н. А. Кузнецов «24» 04 2025 г.
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии дом 17
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1963
2	Площадь помещений в учреждении, м²	1 545,8
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 .	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	29.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе вышних (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	29.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	29.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025

«СОГЛАСОВАНО» директор Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» _____ С.Н. Аллюшин 2025 г.	«СОГЛАСОВАНО» директор Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» _____ Н. А. Кузнецов 2025 г.
--	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

№ п/п	Адрес :	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии дом 19
1	Год постройки; ввода в эксплуатацию	1963
2	Площадь помещений в учреждении, м²	2 160,2
3	Управляющая организация	Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
4	Материал стен	кирпич
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	отсутствует
7	Наличие элеватора; теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	закрытая
10	Материалы трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	181
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	181
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+3,6
	2023-2024 г.г.	+3,4
	2024-2025 г.г.	+4,7
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-

	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-

3. План мероприятий, проводимых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	План мероприятий	Представитель УК	Срок выполнения
1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения.	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	30.05.2025
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличии теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	30.05.2025
3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).	Шигаев З.Ш. Представитель управляющей компании	30.05.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	
2	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	
4	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59</u> Правил N 115.	
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.	
6	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (<u>подпункт 11.5.13 пункта 11</u> Правил)	
7	План подготовки к отопительному периоду (<u>пункт 3</u> Правил)	
8	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 года.	15.09.2025